

Согласовано:

Председатель НПО  
ГКУ РД «Д/д №7»  
Хасбулатова С.Ю.  
«29» июля 2023г.



Утверждаю:

Директор ГКУ РД «Д/д №7»  
г.Избербаш  
Рамазанова В.А.  
«29» июля 2023г.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности В ГКУ РД « Детском доме №7» г.Избербаш

ИПБ-01

### I. Общие требования

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для Детского дома №7 в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (далее – Правила).
2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет Директор Детского дома №7.
3. Директор Детского дома №7 обязан:
  - 3.1. Организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками Детского дома №7;
  - 3.2. Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
  - 3.3. Периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, подсобных помещениях Детского дома №7, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств с пожарами;
  - 3.4. Установить в помещениях Детского дома №7 строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
  - 3.5. Следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
  - 3.6. Назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по Детскому дому №7;
4. Каждый работник Детского дома №7 обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.
5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.
6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителями заведующего по административно-хозяйственной работе. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

### II. Основные требования пожарной безопасности

#### 7. Содержание территории

- 7.1. Территория Детского дома №7 должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.п.



7.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водо-источникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

7.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

7.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

8. Содержание здания и помещений.

8.1. Спальные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

8.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

8.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

8.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями, зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

8.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

8.6. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.

8.7. В здании Детского дома №7 запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
- оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
- применять в кабинетах и спальнях комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.

8.8. Курение допускается только в специально отведенных местах.

8.9. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

8.10. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво- и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.026-76 СС<N «Цвета сигнальные и знаки безопасности»

8.11. В помещениях и спальнях комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании Детского дома №7.

9. Электроустановки.

9.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в Детском доме, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

9.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

9.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электро-установочными изделиями;



- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

9.4. Световые показатели «Вход» должны быть исправны и постоянно включены.

9.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.

10. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

10.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

10.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

10.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

10.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2—2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

10.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

10.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

— Не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя гало-идо-углеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15м<sup>2</sup>

— запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

— Огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

— конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

10.7. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

10.8. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

III. Порядок совместных действий начальника Детского дома №7 и пожарной охраны при ликвидации пожара

11. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения



(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан: немедленно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

10.9. принять все возможные меры по эвакуации детей и работников Детского дома №7 и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

— Директор Детского дома №7, прибывший к месту пожара, обязан:

10.10. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

10.11. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

— При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

10.12. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

10.13. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

10.14. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

— По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

#### **IV. Специальные требования**

— Здания Детского дома №7 перед началом летнего сезона должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

— Число коек (в спальнях помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

16 С воспитанниками и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

17. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.